

**AGROLAB Umwelt Kiel** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

HASMARK VANDVÆRK  
BOMOSEN 4  
HASMARK  
5450 OTTERUP  
DÄNEMARK

Dato 27.02.2017  
Kundenr. 10047054

## ANALYSERAPPORT 1814636 - 190297

Ordre 1814636 Hasmark Vandværk  
Analyse nr. 190297 Drikkevand Danmark  
Projekt 4213 Hasmark Vandværk Drikkevand  
Prøvens ankomst 23.02.2017  
Prøvetagning 23.02.2017 10:55  
Prøvetager AL-North Heidi Rossander  
Kunde-prøvebetegnelse 30409570  
Formål Drikkevandskontrol, ledningsnet  
Omfang Begrænset  
Udtagningssted Hasmark Vandværk - Ledningsnet  
Køkken  
Gade Erikshåb 23  
Postnummer/Sted 5450 Otterup  
Anlægs-ID 82329

Enhed Resultat Påvisningsgrænse Kvantificeringsgr. Grænseværdi BEK Metode

### Fysisk-kemisk Parameter

pH-værdi (feltmåling)		7,81		2	7 - 8,5	DS EN ISO 10523
Temperatur (Feltmåling)	°C	4,9		0		DIN 38404-4 (C 4)
Ledningsevne ved 25°C (Feltmåling)	mS/m	77	0,4	1	<sup>6)</sup>	DS EN 27888

### Sensorisk undersøgelse

Farve (Feltmåling)		Ingen				DS EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		Klar				visuelt
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DEV B1/2
Smag (Feltmåling)		Ingen				DEV B1/2

### Uorganiske sporstoffer

Jern	mg/l	0,017	0,003	0,01	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) mod.
------	------	-------	-------	------	-----	--------------------------------

### Gasser

Fri oxygen (O <sub>2</sub> ) (feltmåling)	mg/l	7,8	0,07	0,2	5 <sup>8)</sup>	DS EN 25814
---	------	-----	------	-----	-----------------	-------------

### Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	1		0	200	EN ISO 6222:1999
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1

**Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.**

Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458

Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 17025:2005. Udelukkende ikke akkrediterede parametre er markeret med " \* " .

Dato 27.02.2017  
Kundenr. 10047054

## ANALYSERAPPORT 1814636 - 190297

Testens begyndelse: 24.02.2017  
Testens afslutning: 27.02.2017

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

K. Hesseler

**AGROLAB Umwelt Kiel Frau Hesseler, Tlf. 0431/22138-517**  
**Kundeservice drikkevand**

Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht. ISO/IEC 17025:2005. Udelukkende ikke akkrediterede parametre er markeret med " \* ".